

工 事 概 要

総合実践室 空調設備機器更新工事

【仕 様】

能 力 : 冷房45.0kW 暖房: 45.0kW 以上
室 内 機 : 天井カセット形 4方向吹出
積雪対策 : 室外機へ防雪フード取付、平地架台設置
電 源 : 三相 200V 60Hz
冷 媒 : GWP 値 R410A以下の冷媒

【施工関連】

既設機器の撤去及び搬入据付（室内外共）
クレーン工事（室外機）
既設冷媒回収及び破壊処分（後日マニフェストの写しを提出）
既設機器の産廃処分（後日マニフェストの写しを提出）
冷媒配管、排水配管及び渡り配線は既設流用で盛替え
外部配管盛替え部はラッキング施工
リモコン取付工事
気密試験及び真空乾燥（設置設備メーカーの基準に準ずる）

【参考機種】

（三菱電機製）
室外機 : PUHY-RP450DMG9
室内機 : PLFY-MP80HM（6台）

※上記参考機種以上で、仕様に適する機種とする。

参考機種以外の場合は、あらかじめ発注者に協議し、許可を得ること。