

工事名称 長野吉田高等学校本館ほかトイレ改修工事

工事場所 長野市吉田

設計年月：令和8年3月

公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和8年4月

月単位の週休2日工事に係る経費の補正単価適用

（「長野県建築工事における週休2日工事実施要領」の月単位の週休2日適用工事に準ずる）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
上記直接工事費のうち材料費	1	式		
上記直接工事費のうち労務費	1	式		
共通費				
共通仮設費	1	式		率+積上げ
現場管理費	1	式		
うち建退協制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

6

管理混合教室棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
防水改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
環境配慮改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

7

普通教室(北)棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
防水改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
環境配慮改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

北校舎（普通教室棟）									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
換気設備		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 中科目別内訳

17

本館 (管理混合教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯分岐 1F	電灯分岐	1	式		
計					
電灯分岐 2F	電灯・コンセント分岐	1	式		
計					
電灯分岐 3F	電灯・コンセント分岐	1	式		
計					
電灯分岐 4F	電灯・コンセント分岐	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

18

北校舎 (普通教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯分岐 1F	電灯分岐	1	式		
計					
電灯分岐 2F	電灯・コンセント分岐	1	式		
計					
電灯分岐 3F	電灯・コンセント分岐	1	式		
計					

北校舎 (普通教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

管理混合教室棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床						
床開口塞ぎ	W400xH800xt120	21	か所			
床モルタル塗	張物下金コテ下地 t=50	71.3	m ²			
床ビニル床シート	FS t=2.0 (東リ)消臭NSTLWN 同等	71.3	m ²			
小計						
幅木・壁						
巾木ビニル床シート巻上	FS t=2.0 H=60 見切りジョイント共 (東リ)消臭NSTLWN 同等	101	m			
壁耐水ワゴン合板	t=12 1類	27.8	m ²			
壁耐水ワゴン合板	W900×H900	6	か所			
壁耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 GL工法	403	m ²			
壁化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0 ノンアスベスト品 目地シリング 共	134	m ²			
壁軽量鉄骨壁下地	ライニング 50形 下地張り有 @450	27.8	m ²			
小計						
天井						
天井化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 トラバチン模様	112	m ²			

管理混合教室棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下り天井化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 トラバチン模様	2.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	155	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			
天井軽量鉄骨天井下地	野縁間隔 @225	112	m ²			
下り天井軽量鉄骨天井下地	H=225	11.4	m			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	8	か所			
小計						
その他						
床SUS床見切縁	SUS製 40×40 t=1.5	5.6	m			
床汚垂石	D=600 (TOTO)ハイトメテラフロアPU 同等	11.7	m			
壁木額縁	25×65 スパイス材	30.6	m			
鏡	W350xH800 t=5.0	6	か所			
鏡	W600xH800 t=5.0	6	か所			
小便器用手摺	W600xH470×D550 (TOTO)T113BU22同等	3	か所			
SUS固定式L型手摺	ステンレス製 W800xH800 (TOTO)T113BL11同等	6	か所			

普通教室(北)棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床						
床 珞珞塗	張物下 金コテ下地 t=50	53.6	m ²			
床 ビニル床シート	FS t=2.0 (東リ)消臭NSトリWN 同等	53.6	m ²			
床 開口塞ぎ	W400xH800xt130	10	カ所			
小計						
幅木・壁						
巾木 ビニル床シート巻上	FS t=2.0 H=60 見切りジョイント共 (東リ)消臭NSトリWN 同等	73.6	m			
壁 耐水珞珞合板	t=12 1類	22.2	m ²			
壁 耐水珞珞合板	W900×H900	4	カ所			
壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃 GL工法	111	m ²			
壁 耐水石膏ボード	t=12.5 不燃	75.8	m ²			
壁 化粧珞珞合板	t=6.0 ノアスベスト品 目地シリング 共	180	m ²			
壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張り有 @450	33	m ²			
壁 軽量鉄骨壁下地	ライニング 50形 下地張り有 @450	22.2	m ²			
小計						

普通教室(北)棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井						
天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 トラバチン模様	88.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	123	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	カ所			
天井 軽量鉄骨天井下地	野縁間隔 @225	88.3	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	6	カ所			
小計						
その他						
床 汚垂石	D=600 (TOTO)ハイトセラフロアPU 同等	8.5	m			
壁 木額縁	25×80 スパル材	18	m			
壁 木額縁	25×30 スパル材	8.6	m			
鏡	W350xH800 t=5.0	4	カ所			
鏡	W600xH800 t=5.0	6	カ所			
小便器用手摺	W600xH470×D550 (TOTO)T113BU22同等	2	カ所			
SUS固定式L型手摺	ステンレス製 W800xH800 (TOTO)T113BL11同等	4	カ所			

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 2F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 -05	14	台			
スイッチ	SC4Hi-1(3) V0	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0003
電線		1	式			別紙 00-0004
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
電線管		1	式			別紙 00-0006
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
撤去		1	式			別紙 00-0008
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 3F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 -05	14	台			
スイッチ	SC4Hi-1(3) V0	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0009
電線		1	式			別紙 00-0010
ケーブル		1	式			別紙 00-0011
電線管		1	式			別紙 00-0012
ボックス類		1	式			別紙 00-0013
撤去		1	式			別紙 00-0014
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 4F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 -05	14	台			
スイッチ	SC4Hi-1(3) V0	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0015
電線		1	式			別紙 00-0016
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
電線管		1	式			別紙 00-0018
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
撤去		1	式			別紙 00-0020
計						

北校舎 (普通教室棟)		電灯分岐 1F		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	4	個			
撤去費		1	式			別紙 00-0021
取外し・再取付		1	式			別紙 00-0022
計						

北校舎 (普通教室棟)		電灯分岐 2F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 -05	13	台			
スイッチ	SC4Hi-1(3) V0	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0023
ケーブル		1	式			別紙 00-0024
電線管		1	式			別紙 00-0025
ボックス類		1	式			別紙 00-0026
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120~150mm 75mm	1	か所			
撤去		1	式			別紙 00-0027
計						

北校舎 (普通教室棟)		電灯分岐 3F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 -05	13	台			
スイッチ	SC4Hi-1(3) V0	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0028
ケーブル		1	式			別紙 00-0029
電線管		1	式			別紙 00-0030
ボックス類		1	式			別紙 00-0031
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120~150mm 75mm	1	か所			
撤去		1	式			別紙 00-0032
計						

本館 (管理混合棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	67.5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	67.5	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	15	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	6	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	6	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	15	m			
吸気弁	13mm	15	か所			
既存配管接続	40A	3	か所			
コア抜き	100A	42	か所			
超音波探査	給水管コア抜き	1	式			
計						

本館 (管理混合棟)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	28.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	106.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	30	m			
床上掃除口 取付 (COA)	80A	6	個			
床上掃除口 取付 (COA)	100A	6	個			
既存配管接続樹脂	VP 50A	3	か所			
既存配管接続樹脂	VP 75A	6	か所			
既存配管接続樹脂	VP 100A	6	か所			
コア抜き	80A	27	か所			
コア抜き	100A	30	か所			
コア抜き	150A	6	か所			
超音波探査	排水管コア抜き	1	式			
計						

本館 (管理混合棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	15	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
紙巻器撤去		21	か所			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	15	組			
小便器ハイタンク撤去	センサー共	3	か所			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	6	組			
鏡撤去	再使用しない	6	枚			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	3	組			
床排水トラップ撤去	T3B50	6	か所			
床掃除口撤去	COA80	6	か所			
床掃除口撤去	COB80	3	か所			
床掃除口撤去	COB100	6	か所			
パネルヒーター取外し再取付け		6	台			
天井換気扇撤去		8	台			
給水管撤去 VA	20A	43.5	m			

本館 (管理混合棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管撤去 VA	25A	10.5	m			
給水管撤去 VA	32A	27	m			
給水管撤去 VA	40A	13	m			
給水管撤去 VA	50A	6	m			
給水管 保温撤去	ガラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	43.5	m			
給水管 保温撤去	ガラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	10.5	m			
給水管 保温撤去	ガラスカール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	27	m			
給水管 保温撤去	ガラスカール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	ガラスカール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	6	m			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	45	か所			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温有	15	か所			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 32A 保温有	36	か所			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	18	か所			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	12	か所			
排水管撤去 VP	50A	91	m			

本館 (管理混合棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管撤去 VP	75A	78	m			
排水管撤去 VP	100A	30	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	91	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	78	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	30	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	84	カ所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	45	カ所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	24	カ所			
計						

本館 (管理混合棟)		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃材積込	陶器類 1137 k g	1.1	t			
廃材積込	鉄管 340 k g	0.3	t			
廃材積込	ビニル管 375 k g	0.3	t			
運搬	陶器類 1137 k g	1.1	t			
運搬	鉄管 340 k g	0.3	t			
運搬	ビニル管 375 k g	0.3	t			
処分	陶器類 1137 k g	1.1	t			
処分	鉄管 340 k g	0.3	t			
処分	ビニル管 375 k g	0.3	t			
計						

機械設備工事 細目別内訳

北校舎 (普通教室棟)		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	フラッシュタンク式 暖房便座 ウォシュレット付 紙巻器 その他付属品	2	台			
洋風大便器	フラッシュタンク式 暖房便座 紙巻器 その他付属品	2	台			
洋風大便器	タンク式 暖房便座 ウォシュレット付 紙巻器 その他付属品	2	台			
洋風大便器	タンク式 暖房便座 紙巻器 その他付属品	2	台			
擬音装置		4	個			
小便器	壁掛排水自動洗浄小便器 低リップ 自己発電	10	台			
女子トイレ手洗器	壁掛洗面器 自動水栓	6	台			
男子トイレ手洗器	壁掛洗面器 自動水栓	4	台			
女子トイレ化粧鏡	耐食鏡 W600×H800	6	枚			
男子トイレ化粧鏡	耐食鏡 W350×H800	4	枚			
掃除流し		4	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

北校舎 (普通教室棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	47	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	47	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 32A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	4	m			
吸気弁	13mm	12	か所			
既存配管接続	40A	3	か所			
コア抜き	100A	20	か所			
超音波探査	給水管コア抜き	1	式			
計						

北校舎 (普通教室棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	8	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
紙巻器撤去		10	か所			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	10	組			
鏡撤去	再使用しない	10	枚			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	2	組			
床排水トラップ撤去	T5B-50	8	か所			
床掃除口撤去	COB50	2	か所			
床掃除口撤去	COB80	4	か所			
床掃除口撤去	COB100	2	か所			
壁掛換気扇換気扇撤去		4	台			
給水管撤去 VA	20A	35	m			
給水管撤去 VA	25A	10	m			
給水管撤去 VA	32A	47	m			

北校舎 (普通教室棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管撤去 VA	40A	21	m			
給水管撤去 VA	50A	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	35	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	47	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	3	m			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	32	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	6	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	44	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	14	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	4	か所			
排水管撤去 VP	40A	31	m			
排水管撤去 VP	50A	51	m			
排水管撤去 VP	75A	29	m			

北校舎 (普通教室棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管撤去 VP	100A	15	m			
排水管 保温撤去	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	31	m			
排水管 保温撤去	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	51	m			
排水管 保温撤去	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	29	m			
排水管 保温撤去	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	15	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温有	8	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	22	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	44	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	28	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	24	か所			
計						

北校舎 (普通教室棟)		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃材積込	陶器類 706 k g	0.7	t			
廃材積込	鉄管 340 k g	0.3	t			
廃材積込	ビニル管 196 k g	0.3	t			
運搬	陶器類 706 k g	1.1	t			
運搬	鉄管 340 k g	0.3	t			
運搬	ビニル管 196 k g	0.2	t			
処分	陶器類 706 k g	1.1	t			
処分	鉄管 340 k g	0.3	t			
処分	ビニル管 196 k g	0.2	t			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 1F		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0001
照明器具 撤去	HF32W-1 埋込	4	個			
計						
取外し・再取付		1	式			別紙 00-0002
天井埋込型スピーカー	3W 再取付	2	個			
感知器	定温スポット 再取付	2	個			
埋込コンセント	2P15A-1 再取付	2	個			
LEDダウンライト	LRS1 再取付	4	個			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 2F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0003
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	6	個			
人感センサ制御スイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 SL1	2	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	2	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 子機	5	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0004
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	33	m			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 2F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	31	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0006
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 2F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
金属製 7ポートボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 2F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0008
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線	1.6mm	36	m			
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線	2.0mm	7	m			
600Vホリェレン絶縁耐燃性ホリェレンシースケーブル扁平形	1.6mm- 2C ビット・天井	5	m			
600Vホリェレン絶縁耐燃性ホリェレンシースケーブル扁平形	1.6mm- 3C ビット・天井	8	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	2	m			
照明器具	HF32W-1 埋込下面開放	4	個			
LEDダウンライト		4	個			
天井埋込スピーカ	3W	2	個			
スポット形感知器	定温 特種 防水	2	個			
ボタンスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	2	個			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 3F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0009
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	6	個			
人感センサ制御スイッチ (樹脂プレート付)	ネーム付 3W 15A ×1 SL1	2	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	2	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 子機	5	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0010
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	33	m			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 3F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0011
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	31	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0012
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 3F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0013
金属製7ポートボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	8	個			
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 3F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0014
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線	1.6mm	36	m			
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線	2.0mm	7	m			
600Vホリェレン絶縁耐燃性ホリェレンシースケーブル扁平形	1.6mm- 2C ビット・天井	5	m			
600Vホリェレン絶縁耐燃性ホリェレンシースケーブル扁平形	1.6mm- 3C ビット・天井	8	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	2	m			
照明器具	HF32W-1 埋込下面開放	4	個			
LEDダウンライト		4	個			
天井埋込スピーカ	3W	2	個			
スポット形感知器	定温 特種 防水	2	個			
ボタンスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	2	個			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 4F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0015
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	6	個			
人感センサ制御スイッチ (樹脂プレート付)	ネーム付 3W 15A ×1 SL1	2	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	2	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 子機	5	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0016
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	33	m			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 4F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	31	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0018
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 4F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
金属製 7ポートボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
計						

本館 (管理混合教室棟)		電灯分岐 4F		電灯・コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0020
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線	1.6mm	36	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線	2.0mm	7	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形	1.6mm- 2C ビット・天井	5	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形	1.6mm- 3C ビット・天井	8	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	2	m			
照明器具	HF32W-1 埋込下面開放	4	個			
LEDダウンライト		4	個			
天井埋込スピーカ	3W	2	個			
スポット形感知器	定温 特種 防水	2	個			
ラジスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	2	個			
計						

北校舎 (普通教室棟)		電灯分岐 1F		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0021
照明器具	FL20W-1 直付 撤去	4	個			
計						
取外し・再取付		1	式			別紙 00-0022
天井埋込型スピーカー	3W 再取付	2	個			
計						

